



committente	località
AMGA LEGNANO SPA	LEGNANO

MOD IG.036

pozzo	diametro	profondità	data
Via Novara, 250	273	60,00	24-nov-16

CONDIZIONI DI PROVA:**Pompa****Tubazione di mandata****Profondità installazione****Strumento di misura portata****Strumento di misura livello****Riferimento livelli****Livello statico** mt

Aturia 25 Cv

3" gas

48 mt

Woltman DN 100

Freatimetro

Piano Campagna

32,80

Livello dinamico	Portata	Abbassamento	Portata specifica
mt	L/s	mt	L/s /mt
32,80	0,00	0,00	
33,25	5,96	0,45	13,24
33,49	9,02	0,69	13,07
33,75	11,97	0,95	12,60
34,00	15,07	1,20	12,56
34,68	22,20	1,88	11,81

Note:

.....

.....

.....

.....

.....

Si ordina la sospensione della prova e si esprime parere

☐ FAVOREVOLE☐ CONTRARIOIl responsabile
dell'impresa

SERGIU POSTORONCA

Il responsabile per la
Direzione Lavori**IDROGEO SRL**

Via Panini,2 - 29017 FIORENZUOLA D'ARDA - PC

www.idrogeo.net - Tel. 0523 943242 - Fax 0523 240413 - mail: info@idrogeo.net



Portata L/sec

